





Indicadores de parede na cor VERMELHA, com borda e imagem de um extintor de incêndio na cor AMARELA, fotoluminescentes. Segundo NBR 13434, partes 1, 2 e 3.



DET. EXTINTOR SOBRE BASE
ESC. 1 / 10



DET. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ESCALA: 1/20



PLANTA BAIXA

ESC. 1:125




SÍMBOLOS GRÁFICOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO CONFORME IT 05 PARTE III SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

QUANT.	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	DIMENSÃO (MM)	FORMA E COR	APLICAÇÃO
18	S3		Saída de emergência	240X120	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso
03	S12		Saída de emergência	240X120	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre >= 50mm	Indicação da saída de emergência, utilizada com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
02	E5		Extintor de incêndio	300X300	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio


OBS: AS CORES BRANCA E AMARELA DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES. Devem atender aos 5 requisitos de ensaio da NBR parte 3 e ter no rodapé as informações 140/20 - 1800 KW (VALORES DE REFERENCIA MINIMA e NOME DO FABRICANTE)

QUADRO DE SIMBOLOGIA

QUANT.	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
02		Extintor portátil de pó tipo ABC - 4 Kg 2-A: 20-B:C
21		Ponto de iluminação de Emergência tipo autônomo (bateria na luminária fixada no forro)
VER QUADRO DE SINALIZAÇÃO		Placas identificadoras de combate ao incêndio (dimensões/código) em cm
		Sentido de Rota de Fuga



DET. SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SOBRE PAREDES E VERGAS DE PORTAS
ESCALA: 1/20



DET. EXTINTOR
ESC. 1 / 20

Empreendimento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA
CNPJ: 10.299375/0001-58
PROJETO PPCI - CENTRO DE TRATAMENTO ORTOPEDICO

Responsável técnico/ Autor do projeto: *Ana Claudia Duarte Lopes*
ANA CLAUDIA DUARTE LOPES
CAU A132153-6

Projeto: **PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO**

End: BR 316 KM 8 AO LADO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO- CENTRO MARITUBA-PA

Área: TOTAL: 403,49m²	Conteúdo: PLANTA BAIXA	Prancha: 01/01
Ocupação: H6	Risco: BAIXO	
Desenho: IZABELLE RIBEIRO	Data: NOVEMBRO/2021	Local: MARITUBA
	Escala: INDICADA	